



ČSN EN 806 – 3 – Hodnoty výtokových jednotek LU

Odběrné místo	Q_A [l/s]	Q_{min} [l/s]	Hodnoty LU
Umyvadlo, umývatko, bidet, nádržkový splachovač	0,1	0,1	1*
Kuchyňský dřez, pračka v domácnosti, myčka nádobí, výlevka, sprcha	0,2	0,15	2
Tlakový splachovač pisoárové mísy nebo stání	0,3	0,15	3
Koupací vana	0,4	0,3	4
Výtoková armatura na zahradě nebo garáži	0,5	0,4	5
Velkokuchyňský dřez nebo velkoobjemová vana s připojením DN20	0,8	0,8	8
Tlakový splachovač DN20	1,5	1,0	15

* U umyvadla nebo umývatka při použití armatury DN 15 je $LU = 2$!!!